

**Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по подстанциям ОРМУПЭС на 01.03.2017 г.**

№ п/п	Оперативный диспетчерский № ТП	Оперативное диспетчерское название	Тип	Кол – во и мощн. трансф. в МВт	№ питающего фидера 6; 10 кВ	Текущий резерв мощности с учётом присоединённых потребителей %
1	2	3	4	5	6	7
от ПС 35/10 «Покровка»						
1	ТП № 1	«Водозабор»	К-32-400	1*400	11	35
2	ТП № 2	«Озеро»	К-32-400	1*400	11	40
3	КТПН № 3	«Котельная № 1»	КТПН	1*400	11	25
4	ТП № 4	«Администрация»	К-32-400	1*630	11	35
5	ТП № 5	«Райпо»	К-42-630	630;1000	11	45
6	КТПН № 6	«Лазо»	КТПН	1*400	11	30
7	ТП № 8	«МУП»	К-32-400	1*400	11	20
8	КТПН № 9	«Ветгородок»	КТПН	1*160	11	30
9	КТПН № 11 «а»	«Автоколонна»	КТПН	1*400	8	25
10	КТПН № 11	КТПН 250 «АТП Быт»	КТПН	1*250	8	25
11	ТП № 12	«Рабоч. Переулок»	К-42-630	250;400	8	30
12	ТП № 13	«Котельная 4»	К-32-400	250;400	8	35
13	ТП № 14	«Школа-интернат»	В-535	1*160	8	35
14	КТПН № 16	«Бумажная фабрика»	КТПН	1*250	8	50
15	КТПН № 17	«АЗС»	КТПН	1*100	8	45
16	КТПН № 18	«Дорожная»	КТПН	1*400	8	20
17	КТП № 22	КТП 400 «Д.С.Малыш»	КТП 250	1*400	8	30
18	КТП № 23	КТП 250 «Энгельса»	КТП	1*160	8	25
19	КТПН № 24	«Советов»	КТПН	1*400	8	15
20	ТП № 26	«ЦРБ»	К-32-400	2*400	11	25
21	ТП № 27	«Дом ветеранов»	К-32-400	2*400	11	30
22	ТП № 28	«Дом ветеранов»	В- 535	1*400	11	40
23	КТПН № 29	«Калинина»	КТПН	1*400	17	20
24	КТП № 31	«РЗК»	КТП	1*400	17	25
25	КТПН № 32	«50 лет Приморья»	КТПН	1*400	17	35
26	ТП № 34	«РВОД»	К-32-400	630;400	11	35
27	ТП № 35	«Сбербанк»	К-32-400	250;400	17	30
28	ТП № 36	«Почта»	В-535	1*250	11	25
29	КТПН № 37	«Владивосток»	КТП	1*160	8	30
30	КТП № 38	«Луговая»	КТП	1*250	11	30
31	ТП № 39	«д.с. Дюймовочка»	К-42-400	2*400	17	35
32	КТП № 40	«МПРО»	КТП	1*250	8	40
33	КТП № 41	«Вишнёвая»	КТП	1*250	8	30
34	ТП № 42	«50 лет Приморья»	К-42-400	1*400	17	25
35	ТП № 43	«Солнечная»	В-531	250;400	17	25
36	ТП № 44	«Нива»	К-42-630	1*250	8	35
37	КТП № 45	«Красноармейская»	КТП	1*250	8	35
38	КТПН № 46(14а)	«Мелиораторов»	КТПН	1*250	8	35
39	КТП № 48	«ДВК АЗС»	КТП	1*315	17	30

1	2	3	4	5	6	7
40	КТП № 49	«Дача»	КТП	1*100	7	50
41	КТПН № 51	«Пролетарская»	КТПН	1*400	11	30
42	КТП № 52	50 лет Приморья»	КТП	1*250	17	35
43	ТП № 53	«ДВ МИС»	К-32-400	1*400	6	35
44	КТП № 54	«ДВ МИС»	КТП	1*250	6	25
45	КТПН № 56	«Олимпиец»	КТПН	1*250	11	50
46	КТПН № 65	«РЗК»	КТПН	1*250	17	35
47	КТПН № 66	«Потёмкина»	КТПН	1*250	8	30

от ПС 110/35/6 «Липовцы»

1	ТП № 1	«Автостанция»	В-535	2*400	1	25
2	ТП № 2	«Гараж МУП»	В-535	2*400	1(16)	25
3	ТП № 3	«Баня»	К-32-400	1*400	1	30
4	ТП № 4	«Школа № 2»	В-535	2*250	16	20
5	ТП № 5	«Угольная»	К-32-400	250;400	16	25
6	ТП № 6	«Радуга»	К 32-250	1*250	5	20
7	ТП № 7	«Зелёная»	К-32-250	1*250	5	30
8	ТП № 8	«Проднасосная»	К-32-250	1*250	5	20
9	КТПН № 9(22)	«Больница»	КТПН	2*250	16	30
10	КТПН № 10	«Шахтёрская»	КТПН	1*250	5	35
11	КТП № 11	«Солнечная»	КТП	1*160	5	45
12	КТП № 12	«Заводская»	КТП	1*160	1	45
13	КТПН № 13	«ВГСЧ»	КТПН	1*250	1	25
14	КТПН № 14	«Крупская»	КТПН	1*250	5	15
15	ТП № 15	«Первомайская»	К-32-400	2*400	16	15
16	КТП № 16	«Береговая»	КТП	1*160	5	15
17	КТПН № 17	«Берёзка»	КТПН	1*250	1	35
18	КТПН № 18	«ДК»	КТПН	1*400	16	20
19	КТП № 19	«Космодемьянская»	КТП	1*160	5	30
20	КТП № 23	«Квас»	КТП	1*160	1	25
21	2 КТПН № 24	«Стация 3-го подъёма»	КТПН	2*250	16	40
22	КТП № 25	«Ломоносова»	КТП	1*160	16	30
23	КТП № 30 (21)	«Чайковского»	КТП	1*160	3	45

от ПС 35/6 «Дружба»

Водозабор «Дружба»

1	КТПН № 26	«Насосная»	КТПН	1*16	1	25
2	КТП № 27	«Скважина 15»	КТП	1*25	1	10
3	КТП № 28	«Скважина 16»	КТП	1*25	1	10
4	КТП № 29	«Скважина 19»	КТП	1*25	1	10

от ПС 35/6 «Ильичёвка»

с. Шахта Ильичёвка

1	КТПН	«Ильичёвка»	КТПН	1*160	ПС 35/6	35
---	------	-------------	------	-------	---------	----

1	2	3	4	5	6	7
от ПС 110/35/10 «Полевая»						
с. Галёнки						
1	ТП № 201	«ст. Галёнки. К. Маркса»	К-32-250	1*250	16	40
2	КТП № 202	«Арсеньева»	КТП	1*250	14	35
3	ТП № 204	«ХПП»	К-32-400	2*400	16	30
с. Дзержинец						
1	ТП № 203	«Дзержинец»	К-32-250	1*250	16	30
от ПС 35/10 «Новогеоргиевка»						
с. Чернятино - Гарнизон						
1	ТП № 101	«Чернятино Быт»	К-32-400	2*400	3	35
2	ТП № 102	«Чернятино – Котельная»	К-32-250	1*250	3	50

Главный инженер ОРМУПЭС



В.М. Лившиц

исп. Г.Н. Самойлов